



2. Demande

Raison de la demande

Nouvelle demande d'autorisation

Objet de la demande

Votre demande concerne t-elle un projet tombant sous la non
procédure EIE (Annexe I-IV) ?

Votre demande concerne t-elle une zone de protection? non

Votre demande concerne t-elle une zone inondable? non

Description détaillée de l'objet de la demande

Neubau eines Regenüberlaufbeckens in Ernster

An Stelle des vorhandenen, nicht mehr Zeitgemäßen Regenüberlaufs wird ein Regenüberlaufbecken (Stauvolumen 370 m3) mit einem Siebrechen am Beckenüberlauf zum Grobstoffrückhalt erbaut.

Im Zuge des Projekts wird auch der Zulaufsammler ab der Ortsmitte erneuert und im Querschnitt auf DN800 vergrößert.

Détail des parcelles cadastrales

 Le nombre des parcelles cadastrales est limité à 10. Veuillez remplir le formulaire en respectant les règles suivantes :

o Saisir au moins une parcelle par commune concernée

o Compléter le formulaire par les parcelles les plus important pour le projet

Numéro cadastral	Section	Commune	Localite	
74	D d'Ernster	NIEDERANVEN	Ernster	
75/933	D d'Ernster	NIEDERANVEN	Ernster	
81/343	D d'ErnsterD d'Ernster	NIEDERANVEN	Ernster	
83/344	D d'Ernster	NIEDERANVEN	Ernster	
117/548	D d'Ernster	NIEDERANVEN	Ernster	
117/549	D d'Ernster	NIEDERANVEN	Ernster	
122/1889	D d'Ernster	NIEDERANVEN	Ernster	



4. Assainissement - Rejets

Bassins d'orage / canalisations de rétention 1

L'ouvrage est Nouveau

 Les LUREF sont consultables sur <https://eau.geoportail.lu>

Emplacement de l'ouvrage

LUREF E 85832

LUREF N 83054

Emplacement de l'exutoire

LUREF E 85850

LUREF N 83129

Volume de stockage 370.00

Cours d'eau récepteur Ernz Noire / Schwaarz Iernz

Diamètre de l'exutoire (en cm) 80

Profil de l'exutoire Kreisprofil

Equipements

Type de dégrilleur Automatique

Autres équipements (à préciser)

Spülkippe, Entleerungspumpen, Elektronische Drossel

Zusatzinfos:

Cours d'eau récepteur: ERNSTERBACH (Später dann Ernz Noire)