



## DÉMARCHE D'AUTORISATION





## 2. Demande

Raison de la demande

Nouvelle demande d'autorisation

### Objet de la demande

Votre demande concerne t-elle une zone de protection? non

Votre demande concerne t-elle une zone inondable? non

### Description détaillée de l'objet de la demande

PAP "Op Kréimerech" à Junglinster

### Détail des parcelles cadastrales



Le nombre des parcelles cadastrales est limité à 5. Veuillez remplir le formulaire en respectant les règles suivantes :

o Saisir au moins une parcelle par commune concernée

o Compléter le formulaire par les parcelles les plus important pour le projet

Numéro cadastral	Section	Commune	Localité	
1919/9549	JB	JUNGLINSTER	Junglinster	
1864/9548	JB	JUNGLINSTER	Junglinster	



## 4. Plans d'aménagement particuliers

### Législation

Législation à la base de l'approbation du PAG de la commune	Loi du 28 juillet 2011
---	------------------------

Type de quartier	Nouveau quartier
------------------	------------------

### Rejet des eaux usées et pluviales

#### Rejet des eaux usées

Station d'épuration réceptrice	Junglinster (STEP_125_B006)
--------------------------------	-----------------------------

Rejet des eaux pluviales provenant de toitures et/ou drainages	Canalisation des eaux pluviales, Canalisation des eaux mixtes (provisoire)
--	--

### Détails concernant le(s) bassin(s) /fossé(s) de rétention ouvert(s)/fermé(s)

#### Bassin / fossés 1

Type	Bassin ouvert
------	---------------

Volume du bassin/fossé (en m3)	65.00
--------------------------------	-------

Débit(s) de fuite (en L/s)	25.10
----------------------------	-------

Veuillez indiquer le type de régulation et/ou le diamètre de l'ouverture (en mm)

Régulateur(s) de débit :	Rohrdrosselung 193 ID mm
--------------------------	--------------------------

#### Bassin / fossés 2

Type	Bassin fermé
------	--------------

Volume du bassin/fossé (en m3)	124.00
--------------------------------	--------

Débit(s) de fuite (en L/s)	25.10
----------------------------	-------

Veuillez indiquer le type de régulation et/ou le diamètre de l'ouverture (en mm)

Régulateur(s) de débit :	Vortex Drossel
--------------------------	----------------

#### Bassin / fossés 3

Type	Bassin ouvert
------	---------------



Administration de la gestion de l'eau

Volume du bassin/fossé (en m3)	27.00
Débit(s) de fuite (en L/s)	12.70
Veuillez indiquer le type de régulation et/ou le diamètre de l'ouverture (en mm)	
Régulateur(s) de débit :	Rohrdrosselung 93 ID mm

#### Bassin / fossés 4

Type	Bassin fermé
Volume du bassin/fossé (en m3)	56.00
Débit(s) de fuite (en L/s)	12.70
Veuillez indiquer le type de régulation et/ou le diamètre de l'ouverture (en mm)	
Régulateur(s) de débit :	Vortex Drossel



## 5. Récapitulatif des pièces jointes

Nom de la pièce jointe	Possédez-vous la pièce jointe?	Aide ?
Extrait du plan cadastral / FLIK à une échelle utile	<input checked="" type="checkbox"/>	
Extrait de la carte topographique avec indication exacte de l'emplacement à une échelle utile	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mémoire explicatif/Note explicative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calcul(s) hydraulique(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan(s) des réseaux de canalisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan des infrastructures spécifiques à la gestion de l'eau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan indiquant la faisabilité d'un (futur) axe d'eaux pluviales vers un cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extrait du PAG de la commune	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan d'architecte du PAP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Partie écrite du PAP approuvé	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 6. Signature

Signature	
-----------	--